

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску
660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59 (ond.krsk@yandex.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ул. Пихтовая, 59, г. Красноярск, 660115
Телефон: (391) 273-13-66, 273-13-99
Факс: (391) 273-13-66
E-mail: ais@mchskrsk.ru

09.07 2015 г. № _____
На № _____ от _____

Директору МАОУ ДОД СДЮШОР
«Юность» Гордееву А. В.

ул. Джембульская, 19 «б» корп. 1
г. Красноярск, 660055

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 1121

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

Я. государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Король Н. В.

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 1121
от 22.06.2015г., возбуждённых заместителем прокурора Советского района г. Красноярска
младшим советником юстиции Посконновым Д. Н по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

в отношении должностного лица: заместителя генерального директора МАОУ ДОД СДЮШОР
«Юность» Александрова Николая Николаевича

(должность, Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Согласно постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 22.06.2015г. № 1121 составленного заместителем прокурора Советского района г. Красноярска младшим советником юстиции Посконновым Д. Н. и полученного заместителем генерального директора Александровым Н. Н. последний, будучи должностным лицом - заместителем генерального директора МАОУ ДОД СДЮШОР «Юность», а значит лицом ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях МАОУ ДОД СДЮШОР «Юность», расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Джембульская, 19 «б» корп. 1, не обеспечил выполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Постановлением о возбуждении дела № 1121 об административном правонарушении от 22 июня 2015 г. зафиксировано несоблюдение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности

Вх. № 701
9.07.2015г.

работников организаций» в помещениях МАОУ ДОД СДЮШОР «Юность» по адресу: г. Красноярск, ул. Джамбульская, 19 «б» корп. 1, а именно:

- Руководителем организации не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п. 55 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
- Руководителем организации не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях здания (п. 6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
- Не разработана и не утверждена в установленном порядке специальная программа пожарно-технического минимума для работников, осуществляющих круглосуточную охрану (п. 39, п. 51, п. 53 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»).
- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в специальном журнале произвольной формы (п. 478 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
- Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлической пожарной лестницы в местах перепада высот кровли с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
- Запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора комплекса сауны первого этажа непосредственно наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
- В лестничной клетке, ведущей в офисные помещения юристов на второй этаж, светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (п. 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
- Под лестничным маршем на первом этаже лестничной клетки, ведущей в офисные помещения юристов на второй этажа, производится хранение материалов в картонных коробках (п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
- Под лестничными маршами лестниц, ведущих на встроены балконы второго этажа, устроены кладовые, в которых производится хранение мебели и посторонних веществ и материалов (п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
- Руководителем организации не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей в сентябре 2014 года (п. 478 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
- Противопожарные двери, отделяющие помещение гаража на первом этаже здания не имеют приспособления для самозакрывания (ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
- Противопожарные двери в помещении электрощитовой на первом этаже здания не имеют приспособления для самозакрывания (ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
- В помещении гаража допущено хранение автомобильной резины (п. 340 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).

- В помещениях службы технической эксплуатации здания на первом этаже здания отсутствуют автоматические пожарные извещатели (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).

- Помещение теплового узла используется для хранения спортивного инвентаря (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).

- В помещении электроцитовой непосредственно у электрощита производится хранение ведер и банок с красками, электроламп в картонных упаковках (п. 23, п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).

Невыполнение указанных требований стало возможным: из-за отсутствия должного контроля со стороны руководства МАОУ ДОД СДЮШОР «Юность» за соблюдением требований пожарной безопасности.

(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ выношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах государственному инспектору г. Красноярска по пожарному надзору Король Натальи Валерьевне по адресу:

660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, ОНД по г. Красноярску УНД ГУ МЧС России

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименования)

по Красноярскому краю.

За неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление внес:

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору



Н. В. Король

Настоящее представление получил _____

дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено _____

дата, исходящий №

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19