



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр.Мира, 36, г.Красноярск, 660049

Телефон: (391) 227-53-38, Факс: 227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru/ <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/369 – Э

01 сентября 2017 г.

Законному представителю
Муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования «Спе-
циализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
«Юность»»

660055, г. Красноярск,
ул. Джамбульская, д. 19Б, 1

Мною, государственным инспектором отдела по надзору Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в электроэнергетике Тетюевым Андреем Владимировичем, в период с 07.08.2017 г. по 01.09.2017 г., на основании распоряжения заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору П.Я. Германа от 27.07.2017г. № 2353-р/кр, проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность»», ОГРН – 1022402488118, ИНН – 2465003618, КПП – 246501001, юридический адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д. 19Б, 1.


В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

технического состояния и организации соблюдения на предприятии требований безопасности в электроэнергетике, зафиксированных в Акте проверки от 01.09.2017г. №10/369/2353/2017, на основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 №249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

N п/п	Конкретное описание выявленного нарушения	Наименование нормативного доку- мента и номер его пункта, требования которого нарушены (не со- блюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Заместитель ответственного за электрохозяйство по учреждению согласно приказа назначен не из числа административно-технического персонала.	п. 1.2.3. «ПТЭЭП»	31.08.2018г.
2.	Заместитель ответственного за электрохозяйство не прошел проверку знаний на соответствующую группу по электробезопасности.	п.1.2.7 «ПТЭЭП»	31.08.2018г.
3.	Акты разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и потребителем не соответствует действительности.	п.1.8.1 «ПТЭЭП»	31.08.2018г.
4.	Отсутствует распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок (учёт ключей, нумерация	п. 3.13 «ПОТ ЭЭ»	31.08.2018г.

	ключей, запасной комплект, выдача и возврат ключей под расписку и учёт их в журнале).		
5.	Не ведется учет выдачи ключей от электроустановок, с соответствующими записями в журнале.	п. 3.13 «ПОТ ЭЭ»	31.08.2018г.
6.	Отсутствует Распоряжение руководителя организации о назначении работника из числа электротехнического персонала организации, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности.	п. 1.4.4. «ПТЭЭП»	31.08.2018г.
7.	Перечень должностей электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности не соответствует требованиям правил.	п.1.4.3 «ПТЭЭП»	31.08.2018г.
8.	Отсутствует общий перечень электрозащитных средств по предприятию.	п.1.2.3 «ИПиИСЗ»	31.08.2018г.
9.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	Приложение № 1, п.1.4.2. «ИПиИСЗ»	31.08.2018г.
10.	Отсутствует Распоряжение о назначении лиц, ответственных за состояние, учет, хранение и проверку электрозащитных средств.	п. 1.4.3. «ИПиИСЗ»	31.08.2018г.
11.	На двери ВРУ-0,4кВ отсутствует знак электробезопасности.	Приложение №9 «ИПиИСЗ»	31.08.2018г.
12.	Отсутствует утверждённая однолинейная схема электроснабжения во ВРУ-0,4кВ.	п.1.5.18 «ПТЭЭП»	31.08.2018г.
13.	Во ВРУ-0,4кВ отсутствует перечень электрозащитных средств.	п.1.2.3 «ИПиИСЗ»	31.08.2018г.
14.	Во ВРУ-0,4кВ привод коммутационного аппарата не имеет указателей отключенного и включенного положений.	п. 2.2.15. «ПТЭЭП»	31.08.2018г.
15.	Металлическая конструкция входной двери ВРУ-0,4кВ не присоединена к основной системе уравнивания потенциалов.	п. 1.7.76 «ПУЭ» 7 издание.	31.08.2018г.
16.	На лицевой стороне распределительных электрощитов ЩР-2 и ЩР-7 отсутствуют надписи (маркировки) с указанием наименования щита и номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	п. 2.2.20 «ПТЭЭП»	31.08.2018г.
17.	С внутренней стороны щита ЩР-7 отсутствуют надписи на коммутационных аппаратах, указывающие их назначение.	п. 2.2.20 «ПТЭЭП»	31.08.2018г.
18.	У места ввода заземляющего проводника в здание отсутствует опознавательный знак 	п. 1.7.118 «ПУЭ» 7 издание.	31.08.2018г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Предоставлять информацию о выполнении настоящего предписания необходимо в установленные сроки по форме:

Всего мероприятий по предписанию № _____ от " ____ " _____ 2016г.	Не истек срок выполнения мероприятий	Не выполнено в срок		
		Всего мероприятий	№ п. п.	Причины невыполнения

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен _____ А.В. Гордеев
(подпись)

01.09.2017г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор
отдела по надзору в электроэнергетике

М.П.



А.В. Тетюев

(подпись)

Предписание на 2-ух листах для исполнения получено:

Директор МАУДО «СДЮСШОР «Юность»

М.П.

(подпись)

А.В. Гордеев

01.09.2017 г.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.