



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Красноярского края

Прокуратура
г. Красноярск

ул. Ладо Кецховели, 18 «а»,
г. Красноярск,
Красноярский край, 660001

29.11.2019 № 7-01-2019

1001

Директору МАУ «СШОР «Юность»

Мухгалеевой Н.Е.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о противодействии терроризму, о пожарной
безопасности

Прокуратурой города Красноярск с участием УВО по г. Красноярску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю», ОНДиПР по г. Красноярску ГУ МЧС России по Красноярскому краю проведена проверка исполнения законодательства в области обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной безопасности объекта МАУ «СШОР «Юность» (далее по тексту – Учреждение), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Джембульская, 19 «б», корпус 1.

В соответствии со ст.ст. 2, 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» основными принципами противодействия терроризму являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность и приоритет мер предупреждения терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

В силу пункта 10 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, целью противодействия терроризму в Российской Федерации является защита личности, общества, государства от террористических актов и иных проявлений терроризма.

БА № 006981

Вх. № 134

«05» 12 2019 г.

Пунктом 11 Концепции установлено, что одной из основных задач противодействия терроризму является выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма, а также обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов от террористических посягательств, в том числе мест массового пребывания людей.

В силу п.п. «з» п. 15 Концепции предупреждение (профилактика) терроризма предполагает решение задач по разработке и введению в действие типовых требований по обеспечению защищенности от террористических угроз критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

В ходе проверки, проведенной 21.11.2019, установлено, что антитеррористическая защищенность Учреждения не в полной мере соответствует указанным нормам закона.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта, которые определяют порядок организации и проведения работ в области обеспечения антитеррористической защищенности данных объектов (далее – Постановление № 202).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 01.03.2006 № 35 – ФЗ "О противодействии терроризму" и Указа Президента от 15.02.2006 № 116 "О мерах по противодействию терроризму" главной ответственной структурой по борьбе с терроризмом определена ФСБ. Паспорт безопасности Учреждения от 14.03.2018 с руководителем УФСБ по краю не согласовывался (п. 35 Постановления № 202).

В соответствии с требованиями пункта 13 Постановления № 202, антитеррористическая защищенность объектов спорта обеспечивается путем осуществления мероприятий, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты спорта, что достигается посредством установления и осуществления пропускного и внутриобъектового режимов, организации и осуществлении охраны объекта. Данные требования на объекте выполняются не в полном объеме, так как проход через контрольно-пропускной пункт осуществляется только в одну часть здания. Во вторую часть, где находится боксёрский зал и административные кабинеты, вход свободный. Вместе с тем, вахтер и сторож, некачественно исполняют свои обязанности, вследствие чего стал возможным факт беспрепятственного проноса на объект муляжа взрывного устройства через контрольно-пропускной пункт.

Кроме того, в нарушение требований Постановления № 202 персонал объекта (вахтер, сторож) не знает своих действий при обнаружении на объекте подозрительных предметов, посторонних лиц и при иных чрезвычайных ситуациях. Инструктажи и тренировки с должностными лицами и персоналом не проводятся.

В соответствии с требованиями подпункта «б» пункта 15 Постановления № 202, объекты спорта, отнесенные ко второй категории опасности (в соответствии с паспортом безопасности у объекта 2 категория) оборудуются:

- системой экстренного оповещения и информирования лиц, находящихся на объекте спорта, об угрозе совершения или о совершении террористического акта (в данном случае отсутствует);

- охранной телевизионной системой, позволяющей при необходимости идентифицировать лица посетителей (в данном случае объект оборудован 9 наружными и 19 внутренними камерами наблюдения, идентификация – отсутствует);

- металлообнаружителем (на момент проверки находился в отключенном состоянии).

Кроме того, в нарушение требований подпункта «д» пункта 13 Постановления № 202 не определено должностное лицо, ответственное за хранение служебной информации ограниченного распространения.

24.07.2019 произошла смена руководителя Учреждения, в связи с чем, в соответствии с требованиями п.п. 6.1, 38, 39 Постановления № 202 в течение 4 месяцев должна быть проведена актуализация паспорта безопасности.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ).

Данные Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Статьей 1 Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрено, что пожарная безопасность это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

При проверке Учреждения выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- на путях эвакуации из зала бокса, ведущих на лестничную клетку на втором этаже здания устроен порог высотой 16 см, п. 36 «а» ППР в РФ;

- запор на двери центрального эвакуационного выхода, ведущего в тамбур, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа, п. 35 ППР в РФ;

- из помещений тренажерного зала заблокирована дверь (размещены тренажеры) второго эвакуационного выхода, п. 36 «б» ППР в РФ;

- на путях эвакуации в общих коридорах на первом этаже здания допускается размещение различных предметов (тренажеры, шкафы, лавки), п. 36 «б» ППР в РФ;

- система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Несоблюдение требований в области обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной безопасности Учреждения может привести к противоправным действиям, угрожающим безопасности несовершеннолетних и повлечь за собой возникновение и стремительное распространение пожара, причинение вреда их жизни и здоровью.

Указанные факты являются недопустимыми и требуют незамедлительного принятия мер реагирования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Красноярска, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений действующего законодательства.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру г. Красноярска в течение месяца со дня его внесения.

Предупреждаю Вас об административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за умышленное невыполнение требований прокурора.

Заместитель прокурора города
младший советник юстиции



Д.В. Пляскин